



Registrazione Ispezione rete

Comune

Pescosansonesco

Impianto Pescosansonesco
Nuovo

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **0**

Rete in AP/MP

metr **2000**

Elenco vie / strade ispezionate

| Via / Strada | Ispezion e VSR mt. | Ispezion e PED mt. | Impratic abile mt. | Rete | Data Ispezione | Codice Fuga | Note / Dati Classificazione Fughe |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| via Municipio | 0 | 0 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |
| via Cavour | 0 | 0 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |
| via Oriente | 0 | 0 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |
| piazza italia | 0 | 0 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |
| via Garibaldi | 0 | 0 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |
| | 0 | 0 | 0 | BP | 04/10/2013 | | |
| | 0 | 2000 | 0 | MP | 04/10/2013 | | |

Elenco vie / strade ispezionate

| Via / Strada | Ispezion e VSR mt. | Ispezion e PED mt. | Impratic abile mt. | Rete | Data Ispezione | Codice Fuga | Note / Dati Classificazione Fughe |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Turri F.

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

| | BP | MP | DATI DI FATTURAZIONE |
|--------------------------------------|----|------|----------------------|
| Totale Rete ispezionata con veicolo: | 0 | 0 | 0 |
| Totale Rete ispezionata a piedi: | 0 | 2000 | 2000 |
| Totale Rete non accessibile | 0 | 0 | |
| Totale Tratte in Doppia Tubazione | 0 | 0 | |
| Totale Fughe Classificate | 0 | 0 | 0 |

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it



Registrazione Ispezione rete

Comune

Pescosansonesco

Impianto Pescosansonesco
Vecchio

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **2000**

Rete in AP/MP

metr **0**

Elenco vie / strade ispezionate

| Via / Strada | Ispezion e VSR mt. | Ispezion e PED mt. | Impratic abile mt. | Rete | Data Ispezione | Codice Fuga | Note / Dati Classificazione Fughe |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| via Le Coste | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Riparossa | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Le Croci | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Fontana | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Deontra | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via San Tommaso | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Duca degli Abruzzi | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via san Rocco | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via Paradiso | 0 | 0 | 0 | MP | 05/10/2013 | | |
| via La canale | 0 | 0 | 0 | BP | 05/10/2013 | | |
| | 2000 | 0 | 0 | BP | 05/10/2013 | | |

Elenco vie / strade ispezionate

| Via / Strada | Ispezion e VSR mt. | Ispezion e PED mt. | Impratic abile mt. | Rete | Data Ispezione | Codice Fuga | Note / Dati Classificazione Fughe |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------|

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Turri F.

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

| | BP | MP | DATI DI FATTURAZIONE |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| Totale Rete ispezionata con veicolo: | 2000 | 0 | 2000 |
| Totale Rete ispezionata a piedi: | 0 | 0 | 0 |
| Totale Rete non accessibile | 0 | 0 | |
| Totale Tratte in Doppia Tubazione | 0 | 0 | |
| Totale Fughe Classificate | 0 | 0 | 0 |

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it