



Registrazione Ispezione rete

Comune

Saracinesco

Impianto Saracinesco

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

1800

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Via Della Villa	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Aniene	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Lazio	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Della Stretta	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Costa Sole	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via XXIV Maggio	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Principe Di Piemonte	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Mattia Di Antiochia	0	0	0	MP	08/08/2013		
P.zza San Michele	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Montesainese	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via San Rocco	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Belvedere Monte Macchia	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Delle Vaccinate	0	0	0	MP	08/08/2013		
Via Delle Ferrara	0	0	0	BP	08/08/2013		
	0	1800	0	MP	08/08/2013		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	1800	1800
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it